



ASL Taranto

PugliaSalute

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO**  
REGISTRO UFFICIALE  
0023052 - 30/01/2025 - USCITA  
Classifiche: 14 ; 13  
Allegati : 0

S.C. AREA GESTIONE TECNICA  
Dirigente: Ing. Paolo Moschettini  
Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto  
tel. 099 7786783  
e-mail: areatecnica@asl.taranto.it  
areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

*Spett.le*

COMUNE DI MARTINA FRANCA  
Settore Sviluppo Territoriale  
Palazzo Ducale – Piazza Roma, 32  
74015 – Martina Franca (TA)  
*protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it*  
*lavoripubblici.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it*

1

*Spett.le*

COMUNE DI MARTINA FRANCA  
Settore LL. PP. e Ambiente  
Ufficio Paesaggio  
Palazzo Ducale – Piazza Roma, 32  
74015 – Martina Franca (TA)  
*protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it*  
*ambiente@pec.comunemartinafranca.gov.it*

*Spett.le*

COMUNE DI MARTINA FRANCA  
Settore Polizia Locale e Trasporto Urbano  
Piazza Filippo d'Angiò,  
74015 –Martina Franca (TA)  
*protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it*  
*polmunicipale.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it*

*Spett.le*

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le  
Province di Brindisi, Lecce e Taranto  
*sn-sub@pec.cultura.gov.it*

*Spett.le*

ASL TARANTO  
Dipartimento di Prevenzione  
Viale Virgilio, 104  
Taranto (TA)  
*dipartprevenzione\_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it*

*Spett.le*

Comando Provinciale VV.F. di Taranto

S.C. AREA GESTIONE TECNICA  
Dirigente: Ing. Paolo Moschettini  
Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto  
tel. 099 7786783  
e-mail: areatecnica@asl.taranto.it  
areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Via Scoglio del Tonno, 25  
74100 - Taranto (TA)  
[com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.it)  
[com.taranto@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.taranto@cert.vigilfuoco.it)

2

*Spett.le*  
Provincia di Taranto  
Servizio Ecologia-Ambiente  
Servizio autorizzazioni allo scarico acque reflue civili  
ed industriali  
[settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)  
Via Anfiteatro, 4  
74123 - Taranto

*Spett.le*  
Regione Puglia  
Servizio Foreste  
Sezione Provinciale di Taranto  
Via Tirrenia 4  
74121 Taranto (TA)  
[protocollo.sezionerisorseseostenibili@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.sezionerisorseseostenibili@pec.rupar.puglia.it)  
[servizioforeste.taranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizioforeste.taranto@pec.rupar.puglia.it)

*Spett.le*  
Autorità di Bacino della Puglia  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

*Spett.le*  
Direttore dei lavori  
Ing. Antonio Fragnelli  
Viale Dei Lecci n. 4  
[antonio.fragnelli@ingpec.eu](mailto:antonio.fragnelli@ingpec.eu)

Oggetto: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. DI MARTINA FRANCA. CUP: E91B21005990001"- Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona telematica - **Trasmissione verbale n.1 del 07.01.2025**

In riferimento alla conferenza dei servizi in oggetto si trasmette in allegato il verbale n.1 del 07.01.2025.

Si dà atto che sul progetto in esame:

1. la Provincia di Taranto – Settore Pianificazione e Ambiente con propria nota prot. n. 0048742/2024 del 23.12.2024, (**All. n. 1 di n. 1 Fogli A/4 al verbale del 07.01.2025**)



che si allega, ha richiesto dei chiarimenti in merito alle competenze individuate in capo al suddetto settore. Nel merito si specifica che la richiesta di chiarimenti è stata trasmessa alla società di progettazione.


Con nota prot. n. 2025/PE/OUT/660 del 22.01.2025 (**All. n. 1 di n. 1 Fogli A/4**) la società EXENET ha comunicato che il progetto in argomento non prevede alcun intervento sugli impianti idrico sanitari e di scarico bensì solo lavori strutturali di miglioramento sismico.

2. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto – Ufficio Prevenzione incendi con propria nota prot. n. 198 del 07.01.2025, (**All. n. 2 di n. 1 Fogli A/4**) che si allega, ha comunicato che dal progetto trasmesso non si ravvisano aspetti afferenti all'attività di prevenzione incendi rimandando al progettista di voler verificare se gli interventi previsti da progetto esecutivo, preliminarmente rientrino nell'allegato IV al D.M. 7 agosto 2012, e successivamente se gli stessi comportino o non comportino aggravio di rischio. Nel merito si specifica che la richiesta di chiarimenti è stata trasmessa alla società di progettazione.

Con nota prot. n. 2025/PE/OUT/716 del 27.01.2025 (**All. n. 3 di n. 2 Fogli A/4**) la società EXENET ha comunicato che il progetto in argomento, sulla base di quanto previsto dall'allegato IV del Decreto 7 agosto 2012, le modifiche apportate dal progetto in argomento alle attività esistenti non sono di tipo sostanziale, e quindi esse non comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza incendio.

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Ing. Andrea Giannico**




Il Dirigente SSD Nuove Opere e Finanziamenti vincolati

**Ing. Tommaso Carrera**



Per il Direttore Area Gestione Tecnica t.a.

**Ing. Armida Traversa**



**VERBALE N.1 DEL 07.01.2025**  
**CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA**  
(art. 14 e seguenti Legge 241/90)

1

Oggetto: : "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. DI MARTINA FRANCA. CUP: E91B21005990001"- **Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona telematica.**

**PREMESSO**

- che, con nota prot. n. 229702 del 04.12.2024, a firma del Responsabile del Procedimento, è stata convocata la riunione della Conferenza di servizi decisoria per il giorno 07.01.2025 alle ore 10.00 presso l'Area Gestione Tecnica – al 4° piano in Viale Virgilio n.31 in Taranto, in forma simultanea in modalità sincrona, trasmettendo tutta la documentazione tecnica compresa di tutti i pareri già acquisiti;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
  - Comune di Martina Franca – Settore Sviluppo Territoriale;
  - Comune di Martina Franca – Settore Lavori Pubblici e Ambiente;
  - Comune di Martina Franca – Settore Polizia Locale e Trasporto Urbano;
  - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
  - ASL Taranto – Dipartimento di Prevenzione;
  - Comando Provinciale VV.F. di Taranto;
- che sono stati, altresì, invitati quali enti gestori di servizi interferenti o comunque interessati al progetto indicato in epigrafe i seguenti soggetti:
  - Provincia di Taranto – Servizio Ecologia – Ambiente – Servizio autorizzazioni allo scarico delle acque reflue civili ed industriali;
  - Regione Puglia – Servizio Foreste;
  - Autorità di Bacino della Puglia;
  - Direttore dei lavori: Ing. Antonio Fragnelli
- che tutta la documentazione progettuale relativa al procedimento in oggetto è stata resa disponibile mediante link accessibile ai vari soggetti invitati;
- che il progetto in questione è stato depositato, altresì, presso l'Area Tecnica della ASL;

**TUTTO CIO PREMESSO, SI DA ATTO DI QUANTO SEGUE**

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 07 (sette) del mese di Gennaio in Taranto presso l'Area Gestione Tecnica – al 4° piano in Viale Virgilio n.31, in forma simultanea in modalità sincrona, si tiene la riunione dei partecipanti alla Conferenza di servizi decisoria, sotto la Presidenza dell'Ing. Andrea Giannico. Le funzioni di segretario vengono svolte dalla sig.ra Francesca Rizzi.



Alle ore 10:30, l'Ing. Andrea Giannico, Dirigente Tecnico dell'Area Gestione Tecnica, procede ad aprire la riunione.

Si accerta che sono presenti:

- Ing. Andrea Giannico della ASL di Taranto (Presidente della CdS e Dirigente Area Gestione Tecnica);
- Ing. Antonio Fragnelli (Direttore dei lavori);
- Dott. Salvatore De Giorgio (Tecnico della Prevenzione – Servizio Igiene Pubblica).

Il Presidente, quindi, illustra brevemente l'iter procedurale della Conferenza, ricordando che la Conferenza di servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzativo messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'approvazione dei progetti quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.

Il Presidente rende noto l'obiettivo della Conferenza odierna, volto a conseguire gli assensi da parte delle amministrazioni e degli enti interessati dall'approvazione del progetto e segnala le concrete modalità di svolgimento della riunione.

Infine il Presidente, richiama l'attenzione sulle previsioni di cui ai commi 1, 2-ter, 6 e 7 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i..

Si da quindi atto che sul progetto in esame:

1. la Provincia di Taranto – Settore Pianificazione e Ambiente con propria nota prot. n. 0048742/2024 del 23.12.2024, (All. n. 1 di n. 1 Fogli A/4) che si allega al presente verbale, ha richiesto dei chiarimenti in merito alle competenze individuate in capo al suddetto settore. Nel merito si specifica che la richiesta di chiarimenti verrà trasmessa alla società di progettazione ed il relativo riscontro verrà allegato alla nota di trasmissione del presente verbale.

Il Dott. De Giorgio rappresenta quanto segue: *“Ferma restando la non competenza per le opere a progetto si indica la corretta gestione della cantierizzazione avendo particolare cura nella gestione degli impianti e della viabilità normale e di sicurezza all'interno delle aree interessate.”*


Ciò detto il Presidente, preso atto dei pareri pervenuti e su richiamati, alle ore 11:40 chiude la riunione ringraziando tutti i soggetti intervenuti, precisando che entro 15 giorni dalla data di trasmissione del presente verbale, le Amministrazioni/Enti coinvolti potranno rendere ulteriori proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Trascorso tale termine si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione e questa Amministrazione procederà ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Taranto, 07.01.2025

Il Segretario della Conferenza di Servizi  
Francesca Rizzi



Il Presidente della Conferenza di Servizi  
Ing. Andrea Giannico





# PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione e Ambiente

ALLEGATO 1 al VERBALE n 1  
del 7/1/2025



INVIO VIA PEC

ASL TA  
S.C. Area Gestione Tecnica  
Viale Virgilio, 31  
74121 TARANTO  
PEC: [areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it);

**Oggetto: Vs. Prot. n. 229702 del 04.12.2024: “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. DI MARTINA FRANCA. CUP:E91B21005990001”- Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona telematica - Indizione. Richiesta di chiarimenti.**

In riferimento all'indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, Vs. Prot. n. 229702 del 04.12.2024, acquisito al prot. prov. n. 46100 in pari data, per il 07.01.2025, si invita codesta Azienda a fornire ulteriori chiarimenti in merito alle competenze individuate in capo a questo Settore ai fini dell'attivazione di eventuali procedimenti amministrativi, atteso che non sono presenti elaborati né relazionali e né grafici relativi alla completa gestione di acque reflue domestiche e/o assimilate e di acque meteoriche di dilavamento fino ai loro recapiti finali.

A tal proposito si segnala che se dovesse configurarsi presenza di superfici scolanti impermeabilizzate di cui all'art. 3, comma 1, lettera j) del RR 26/2013 originanti scarichi non in pubblica fognatura ma in corpo ricettore, codesta Azienda dovrà intraprendere le relative procedure comunicative/autorizzative presso questa Amministrazione e secondo la modulistica rinvenibile al link: [Autorizzazioni allo scarico delle acque \(provincia.taranto.it\)](http://provincia.taranto.it). Ancora, in caso di scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate superiori a 50 A.E., non in pubblica fognatura ma in corpo ricettore, codesta Azienda dovrà formulare istanza ex RR 26/2011 e smi presso questa Amministrazione sempre secondo la modulistica rinvenibile al link: [Autorizzazioni allo scarico delle acque \(provincia.taranto.it\)](http://provincia.taranto.it).

Tanto si doveva.

Il Funzionario Tecnico  
Dott. Antonio Monaco

 ANTONIO MONACO  
19.12.2024 17:13:58  
GMT+02:00

**Il Dirigente**  
**Ing. Aniello POLIGNANO**

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005)



Prot: 2025/PE/OUT/660 del 22/01/2025

Spett.le  
**ASL TARANTO**  
**S.C. AREA GESTIONE TECNICA**

Viale Virgilio n.31  
74121 - Taranto  
[areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it)

**COSEDIL SPA**  
Piazza della Marina, 1  
00196 – Roma  
Via Principessa n. 22 A/1  
95010 – Santa Venerina (CT)  
[cosedilspapec@pec.cosedilspa.com](mailto:cosedilspapec@pec.cosedilspa.com)

Genova li, 21/01/2024  
Prot. Int. n° 361CEU006-

**Oggetto: Polo Ospedaliero di Martina Franca**

**Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del PO di Martina Franca RIF. prot. 0048742/2024**

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla richiesta di integrazione dell'ASL di Taranto prot. 0048742/2024 si precisa che non sono presenti in progetto né relazioni né grafici relativi alla gestione delle acque reflue e meteoriche in quanto il progetto non prevede alcun intervento sugli impianti idrico sanitari e di scarico.  
L'intervento riguarda esclusivamente lavori strutturali di miglioramento sismico con i relativi lavori edili e impiantistici di ripristino per la risoluzione delle eventuali interferenze.

Cordiali Saluti

**EXENET**  
Your Expert Network  
*Antonio...*

ALEGATO 2  
Modello VF TAI



Ministero dell'Interno  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
TARANTO**  
*Ufficio Prevenzione Incendi*

ASL Taranto  
S. C. Area Gestione Tecnica  
[areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO:** "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P. O. DI MARTINA FRANCA, CUP: E91B21005990001" - Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona telematica - **Indizione**

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi indetta con nota protocollo n. 0229702 del 04/12/2024 avente oggetto "Interventi di adeguamento / miglioramento sismico del P. O. di Martina Franca", si comunica che la documentazione trasmessa non presenta aspetti afferenti l'attività di Prevenzione Incendi.

Pertanto, questo Comando non può esprimere alcun parere non rientrando l'adeguamento sismico nei compiti di questo Ufficio.

Qualora gli interventi previsti rientrino nell'allegato IV al D.M. 7 agosto 2012, il progettista dovrà verificare se, a seguito della valutazione dei rischi, tale modifica costituisca "aggravio di rischio" e in tal caso dovrà presentare nuovo progetto ex art. 3 del DPR 151/2011 e secondo le modalità di cui al DM 07/08/2012.

Mentre se le modifiche non comportino aggravio del rischio, dovrà essere presentata la SCIA ex art. 4 del DPR 151/2011 con la dichiarazione di non aggravio del rischio.

**IL COMANDANTE**  
(ELIA)\*

GN/st

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**ALEGATO 3**

Prot: **2025/PE/OUT/716** del 27/01/2025

Spett.le  
**ASL TARANTO**  
**S.C. AREA GESTIONE TECNICA**  
  
Viale Virgilio n.31  
74121 - Taranto  
[areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it)

**COSEDIL SPA**  
Piazza della Marina, 1  
00196 – Roma  
Via Principessa n. 22 A/1  
95010 – Santa Venerina (CT)  
[cosedilspapec@pec.cosedilspa.com](mailto:cosedilspapec@pec.cosedilspa.com)

Genova lì, 27/01/2025  
Prot. Int. n° **361CEU007-**

**Oggetto: Polo Ospedaliero di Martina Franca**

**Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del PO di Martina Franca RIF. prot. 0019046/2025 del  
27/01/2025**

**\*\*\*\*\***

Con riferimento alla richiesta di integrazione dell'ASL di Taranto prot. **0019046/2025** si precisa che sulla base di quanto previsto dall'allegato IV del Decreto 7 Agosto 2012 le modifiche apportate dal progetto alle attività esistenti non sono di tipo sostanziale, quindi esse non comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza all'incendio.

Le modifiche non rientrano nei casi previsti dall'allegato IV per cui si possono considerare non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8 del presente decreto. 21, 22. Ovvero le modifiche dovranno essere documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5.

Nello specifico nel progetto:

- non ci sono variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio;
- non ci sono incrementi della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;



- non ci sono sostituzioni di sostanze o miscele pericolosa che comportino aggravio ai fini antincendio.
- non ci sono modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.
- non ci sono modifiche di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
  - non c'è incremento della potenza o della energia potenziale;
  - non ci sono modifiche della tipologia o del layout di un impianto.
  - non ci sono modifiche funzionali ai fini della sicurezza antincendio:
  - non ci sono modifiche sostanziali della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
  - non ci sono modifiche sostanziali della tipologia o del layout del sistema produttivo;
  - non c'è incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
- non ci sono modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
- non c'è modifica della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.
- non si modificano le misure di protezione per le persone:
  - non c'è incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;
  - non si modifica la tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili ... ) o loro diversa distribuzione;
  - non si modificano i sistemi di vie d'uscita, i sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, i sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, l'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività;

Cordiali Saluti

**EXENET**  
Your Expert Network